

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-VY.ПБ57.В.04064

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020414

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛИ ВОКС» (ИООО «ПРОФИЛИ ВОКС»)
Адрес: 225003, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с 7, Республика Беларусь.
Телефон: 80162973007, факс: 80162973014, адрес электронной почты: vox@brest.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛИ ВОКС» (ИООО «ПРОФИЛИ ВОКС»)
Адрес: 225003, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с 7, Республика Беларусь.
Телефон: 80162973007, факс: 80162973014.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильные из непластифицированного поливинилхлорида, марки «VOX», окрашенные в массу, неламинированные, для внутренней отделки зданий: панели для внутренней отделки, длиной от 2500 до 6000 мм, шириной от 10 до 330 мм, высотой от 8 до 10 мм; плинтус напольный, длиной 2503 мм, высотой от 40 до 68 мм, шириной от 20 до 30 мм, выпускаемые по СТБ 1451-2004 «Изделия профильные и поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.23.19

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017119).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 559P/244ИТР-17 от 28.12.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», рег. № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015 г., адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, посёлок им. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС ВУ.ОС05.СМК.00034 от 23.10.2016 г. до 23.10.2019 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2017 по 28.12.2020

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева
Инициалы, фамилия
Н.Э. Иванова
Инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-VY.ПБ57.В.04064

№ 0017119

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – Г2 умеренногорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа по дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ