



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС ВЕ.И703.04ЮАА0.П301.М.0161

Срок действия с 19.04.2017 по 18.08.2018

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «Этекс» ОГРН 1064027055102.**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2. Тел./факс: +7 48431 56200. E-mail: buh@eternit.ru; info@eternit.ru.**

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **«ETERNIT N.V.»**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, B-1880, Бельгия.**

Телефон: +32 15 71 71 71. Факс: +32 15 71 74 43.

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, оф.1а, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН 1156196035159. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Изделия фиброцементные: сайдинг «CEDRAL» (КЕДРАЛ) толщиной 10 мм, «CEDRAL click» (КЕДРАЛ клик) толщиной 12 мм; плиты фасадные EQUITONE [tectiva] толщиной 8 мм, EQUITONE [linea] LT толщиной 10мм, выпускаемые в соответствии с EN 12467. Код ОКПД-23.99.19.110. Код ТН ВЭД 6811 82 000 0. **Серийный выпуск.**

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности материала КМ0.**

обозначение нормативных документов

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний №Д260 от 17.04.2017г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ **Техническая документация производителя.**

Контракт №27/09-10 от 27 сентября 2010г., дополнение от 27 января 2017г. к контракту №27/09-10 от 27 сентября 2010г. Сертификат соответствия №РОСС ВЕ.И703.04ЮАА0.П301.М.0124 от 18.08.2015г.

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком соответствия Системы «FIRE-CONTROL» рядом со знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


подпись

К.Н.Нуйкова
Ф.И.О.

№ **0000394**